


JELMAGYARÁZAT



Ovális hajólámpa fogópárra szerelve, IP44, E27 foglalat, 10 W-os LED lámpával Legrand 0604 05



Süllyesztett váltó kapcsoló, szm:1,10 m, pld. Legrand Galea7758 06

Megjegyzések:

- A lámpatestek jelölésében a jelmagyarázat szerinti lámpatípus jele (L), utána az elosztó szerinti áramkör száma, illetve adott esetben a kapcsolási körök száma szerepel.
- A világítási kapcsolók azonosítása a lámpa jel (L) után az elosztó szerinti áramköri szám, illetve adott esetben a kapcsolási kör száma alapján történik.
- A dugaszoló aljzatok áramköri kiosztása a dugalj jel (D) után következő áramköri szám szerint történjen.
- Vezeték földemen, vagy falon történő átvezetése esetén a földém, illetve a fal tűzvédelmi osztályával és tűzállósági határértékével megegyező tűzgátló tömítést kell alkalmazni.
- A tervlapon szereplő anyagminőségeket és berendezéseket, tervezői jóváhagyással, azonos műszaki specifikációval rendelkezőkkel helyettesíteni lehet.
- A terv együtt kezelendő a vonatkozó szakági tervekkel.



ENVIR Mérnökiroda Bt.

3200 Gyöngyös, Május 1 lépcső 7.
Tel: (70) 397-70-21
E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Tervszám :

022/2017

Dátum :

2018.május

Rajzsám :

Ge-3

Méretarány:

M1:50

Tervező :

Kovács László
 villamosmérnök V 10-0339

Aláírás :

Tervezett létesítmény :

**Pétevársárai Horgászto
infrastrukturális fejlesztése**
Pétevársára, külterület, hrsz:098/2, h alrészlet

Rajz megnevezése :

Emelet erőáramú alaprajz

Építető

**Pétevársárai
Sporthorgász
Egyesület**
3250 Pétevársára,
Szent Márton u. 3.