


EMELET

FÖLDSZINT



Feszültség szint: 230 V Érintésvédelem: TN-C-S  
 Beépített teljesítmény: 24 kW Egyidejű teljesítmény: 12 kW



**ENVIR** Mérnökiroda Bt.

3200 Gyöngyös, Május 1 lépcső 7.  
 Tel: (70) 397-70-21  
 E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Tervszám :

022/2017

Dátum :

2018.május

Tervezett létesítmény :

Pétervásárai Horgászto  
 infrastrukturális fejlesztése  
 Pétervására, külterület hrsz:098/2 h alrészlet

Építtető

**Pétervásárai  
 Sporthorgász  
 Egyesület**  
 3250 Pétervására,  
 Szent Márton u. 3.

Rajzszám :

Ge-1

Méretarány:

Tervező :

**Kovács László**  
 villamosmérnök V 10-0339

Aláírás :

Rajz megnevezése :

**Energiaellátás elvi vázlat**