

PÉTERVÁSÁRAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Pétervásárai Horgásztó infrastrukturális fejlesztése
3250 Pétervására, külterület, hrsz: 098/2, h alrészlet
Horgász fogyasztásmérés és főelosztó (M-H)

Jelmagyarázat

B	DX 6 A "B" kismegszakító Legrand 4074 29	K32	Moduláris terheléskapcsoló, piros/sárga karral, 3p, 32 A Legrand 0221 30+0222 50
C	DX 10 A "B" kismegszakító Legrand 4074 30	TF	Túlfeszültség levezető, I _m =15 kA, 2p Legrand 0039 41
D	DX 13 A "B" kismegszakító Legrand 4074 31	ÁV	Moduláris, kombinált áram-védőkapcsoló 2p, 13 A, "B", 30 mA Legrand 4109 64
E	DX 16 A "B" kismegszakító Legrand 4074 32		
F	DX 20 A "B" kismegszakító Legrand 4074 33		
G	DX 25 A "B" kismegszakító Legrand 4074 34		
H	DX 32 A "B" kismegszakító Legrand 4074 35		
H _{2P}	DX 32 A, 2p, 16 kA, "C" kismegszakító Legrand 4092 05		

Feszültség:230 V; Beépített/egyidejű teljesítmény: 12/6 kW; Érintésvédelem: Nullázás (TN-C-S)

Mérőhely típusa: PVK-3N-F/MK-BK; Betáplálás:Felső; Elvezetések:Felső; Védettség:IP65



Mérnökiroda Bt.

3200 Gyöngyös, Május 1 lépcső 7.
Tel: (37) 786-338, (70) 397-70-21
E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Tervszám :	02
------------	----

Tervező :
Kovács László
villamosmérnök VT-10-0339

Dátum :
2018. május

Aláírás :


Írás :

Tervezett létesítmény : Pétervásárai Horgásztó
infrastrukturális fejlesztése

Rajzsám :	Ge-5
-----------	------

Rajz megnevezése :
Horgász fogyasztásmérés és főelosztó (M-B)

Lapszám : 1/2



Mérnökiroda Bt.

3200 Gyöngyös, Május 1 lépcső 7.
Tel: (37) 786-338, (70) 397-70-21
E-mail: laszlo57.kovacs@gmail.com

Tervszám :	022/2017
------------	----------

Tervező :
Kovács László
villamosmérnök VT-10-0339

Dátum :
2018. május

Aláírás :

Tervezett létesítmény : Pétervásárai Horgásztó
infrastrukturális fejlesztése

Rajzszám :	Ge-5
------------	------

Rajz megnevezése :
Horgász fogyasztásmérés és főelosztó (M-B)

Lapszám : 2/2